

	раб от ы	ипости (Г - горизо нтальн ая, В - вертик альная) и высота плоско сти над полом, м	хне м или ком бинир ован ном осве щени и	ово м осв еще нии	нем или комб инир ован ном осве щени и	ово м осв еще нии	ванном освещении		ем осв еще нии	ь диск омфо рта UGR , не боле	
							всего	от обще го			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Организации для детей старше 7 лет и молодежи											
17 Помещения, оборудованные индивидуальным и рабочими местами с персональным компьютером	A-2	Г - на поверхности стола	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10

п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию».

п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле».

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить отделку потолка и стен на пищеблоке в бытовом помещении для персонала, в лестничном пролете с первого на второй этаж по пути загрузки продуктов, в обеденном зале без дефектов и повреждений, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

2. Обеспечить отделку потолка и стен в кабинете №19, в кабинете №9, в кабинете №29, в кабинете №30, в кабинете биологии, в малом спортивном зале, в кабинете №10, в туалете для детей с ОВЗ без дефектов и повреждений, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

3. Обеспечить покрытие полов в кабинете №12, в кабинете №10, в кабинете №21, в кабинете №9, в кабинете №30, в кабинете №31, в кабинете физики, в кабинете биологии без дефектов и повреждений, выполненными из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Обеспечить систему общего освещения в рекреациях, в кабинете №4, в кабинете №21 потолочными светильниками с разрядными люминесцентными или светодиодными лампами, в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Обеспечить источниками дополнительного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле учебные доски для работы с которыми используется мел в кабинетах №4, №19, №31 в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(указываются мероприятия, предпринимаемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, срок их выполнения)

К сведению **Срок исполнения требований: 12.08.2022**

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: **до 12.08.2022.**

Способ извещения: любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 28; т/факс 66-54-40, 24-99-49; электронной E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по электронной почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ГО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37»

Подписывание юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Феритган И.И.
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)


подпись


расшифровка подписи

« » 20 г.

дата

Направлено по почте заказным письмом « » 20 г. № квитанции