

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«16» ноября 2023 г., 22230061000208480674

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району)**  
**территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» ноября 2023 г., № 2311/001-22/93/ПВПР

(дата составления предписания)

край Алтайский, г Барнаул, ул Крупской, Дом 169, 83852623078, e-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 24 » ноября 2023 г., учетный номер 22230061000208480674.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Железнодорожного района города Барнаула по пожарному надзору) Токтонова Кристина Александровна, e-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +783852623205

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, г Барнаул, ул Георгия Исакова, Дом 120а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37", адрес юридического лица: 656052, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, БАРНАУЛ, ГЕОРГИЯ ИСАКОВА УЛИЦА, 120 А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54, Другое: . Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной

безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

2. На объекте защиты огнетушители не установлены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений (п. 409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт: 409. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание  
**Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
3. На объекте защиты в подвале допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (п. 35 "в" Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Глава: , Пункт: 35, Подпункт: в. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;  
**Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024
4. На объекте защиты выходы с этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. (ч. 4 ст. 4, ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. N 194; п. 2 (1), п. 23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть: 19, Раздел: , Глава: 19, Статья: 88, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.08.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Железнодорожного района города Барнаула по пожарному надзору) Токтонова Кристина Александровна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор Железнодорожного района города Барнаула по пожарному надзору) Токтонова Кристина Александровна, e-mail: g1tond@22.mchs.gov.ru, телефон: +783852623205

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«  » часов «  » минут 24 4 2023 г. Слав  
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

