



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 05/159

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28  
(место выдачи предписания)

« 25 » марта 2024 г.

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ивановой М.Н.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 120А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Отсутствуют сведения о прививках Седых М.Б., отсутствуют сведения об АДСМ у Мальшева Р.А, Нечунаевой О.А., Носатовой Н.А., Рязановой Е.Е., Таскиной Н.В., Черкасова Р.Г., отсутствуют сведения о прививках против гриппа у всех сотрудников, что является нарушением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и ст. 35 Федерального закона от 30.03.99 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

*Согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: " Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе"*

*Согласно ст. 35 Федерального закона от 30.03.99 г. № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: «Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.»*

2. Освещенность (в кабинете № 6 (кабинет начальных классов): 2-й ряд, 1-я парта 246 лк; 3-й ряд, 3-я парта 234 лк, гигиенический норматив не менее 300 лк) не соответствует требованиям таб. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания», результат подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 19148 от 14.03.2024 г. И является нарушением требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. В рекреации 2 и 3 этажей и учебном кабинете № 5 частично неисправны и содержат следы загрязнений источники искусственного освещения, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

*Согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».*

4. В раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в книгохранилище потолок и стены имеет дефекты и повреждения, краска шелушится, местами отслаивается, что затрудняет проведение влажной уборки и является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В кабинете химии, в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в книгохранилище полы имеют дефекты и повреждения, (покрытие не ровное, щели, порван линолеум, проминается под ногами), эти участки выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

*Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

6. Конструкция окон в рекреациях 2, 3 этажей, кабинете химии, лаборантской кабинета биологии, в сырьевом и варочных цехах пищеблока и в читальном зале библиотеки и книгохранилище не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (окна ветхие, заклеены), что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фототаблицей.

7. В туалетах для мальчиков и девочек на 1-3 этажах двери кабинок, перегородки имеют дефекты покрытия, что затрудняет проведение влажной уборке после каждой перемены с применением моющих средств, что является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фототаблицей.

*(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)*

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Представить сведения о прививках Седых М.Б. сведения об АДСМ у Малышева Р.А., Нечунаевой О.А., Носатовой Н.А., Рязановой Е.Е., Таскиной Н.В., Черкасова Р.Г., сведения о прививках против гриппа у всех сотрудников согласно требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и ст. 35 Федерального закона от

2. Освещенность в кабинете № 6 (кабинет начальных классов) довести до гигиенического норматива не менее 300 лк согласно требованиям табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», результат подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 19148 от

14.03.2024, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

3. В рекреации 2 и 3 этажей и учебном кабинете № 5 все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии без следов загрязнений согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

4. Устранить дефекты и повреждения потолка и стен в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в книгохранилище для проведения влажной уборки согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В кабинете химии, в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в книгохранилище устранить дефекты и повреждения пола, эти участки выполнить из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

6. Обеспечить конструкцию окон в рекреациях 2, 3 этажей, кабинете химии, лаборантской кабинета биологии, в сырьевом и варочных цехах пищеблока и в читальном зале библиотеки и книгохранилище для проведения проветривания помещений в любое время года согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В туалетах для мальчиков и девочек на 1-3 этажах устранить дефекты покрытия дверей кабинок, перегородок для проведения влажной уборки после каждой перемены с применением моющих средств согласно п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» 656052, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, 120А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rosпотребнадзор.ru или odp@22.rosпотребнадзор.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «07» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный-специалист-эксперт отдела  
надзора за гигиеной детей и  
подростков и гигиеной питания

(должность лица, составившего  
предписание)

*И.И.А.*

(подпись)

*Иванова И.И.*

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » 03 2024 г.

*Слав*  
(подпись)

*Славский Д.А.*  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: